



## Stichting Kwaliteit Gevelbouw

**Rapportnummer** 10 - 448 - 3m  
**Datum keuring** 21 oktober 2010  
**Datum rapport** 06 december 2010  
**Aanvrager** MAT afbouw B.V.  
Schimminck 16  
5301 KR Zaltbommel

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

ABN-AMRO  
50.84.85.800

IBAN.NR  
NL 33ABNA0508485800

BIC-CODE  
ABNANL2A

KVK Den Haag  
41149617

BTW nummer  
004465520 B01

**Betreft** Onderzoek inbraakwerendheid van een metal-stud wand constructie met diverse type wand bekleding, welke is voorzien van modulair opgebouwde (gezette) staalplaten, vervaardigd door MAT afbouw van het type: WK3ST3

**Keurmeester** B. Roelofs / F. Koldenhof / J.Ch. Wallert

**Inspecteur** J.M. van Diggelen

**Conclusie** De beproefde wandconstructie voldoet aan de eisen voor inbraakwerendheid van klasse 3 voor beproeving en beoordeling van inbraakwerende bouwproducten volgens de volgende normen:

- NEN 5096: 2007
- ENV 1627: 1999